

ข้อกำหนดขอบเขตงาน(Terms of Reference)

งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลบ้านสร้าง

๑. ความต้องการ

๑.๑ งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน

๑.๒ ราคาากลางในการซ่อม ๑๗๔,๗๓๑.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาท

ถ้วน)

๒. เหตุผลที่ต้องซ่อม

เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้มีการชำรุดหลายรายการ ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำจากบ่อรวบรวมไปยังบ่อเติมอากาศและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๓. รายละเอียดของอุปกรณ์สำหรับงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

๓.๑ เครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม(บ่อน้ำเข้า,บ่อสูบตะกอน) จำนวน ๒ เครื่อง	
๓.๒ Accessories Guide hook(วัสดุ สแตนเลส) จำนวน ๒ ชุด	
๓.๓ งานซ่อมท่อกาลักน้ำ	จำนวน ๑ งาน
๓.๔ ซ่อมมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องเติมอากาศ	จำนวน ๑ งาน
๓.๕ โซลินอยวาล์ว ขนาด ๖ นิ้ว	จำนวน ๒ ตัว
๓.๖ สวิตช์ลู่กลอยไฟฟ้า"Tsrumi"รุ่น MC ๒	จำนวน ๖ ตัว
๓.๗ งานซ่อมท่อ ที่ชำรุด(บริเวณปากบ่อสูบส่ง)	จำนวน ๑ งาน
๓.๘ แม็กเนติกคอนแทรกเตอร์	จำนวน ๒ ตัว
๓.๙ โอเวอร์โวลต์	จำนวน ๒ ตัว
๓.๑๐ ค่าดำเนินการและทดสอบระบบ	จำนวน ๑ งาน

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ อุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยน ต้องสามารถใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย ของโรงพยาบาลบ้านสร้าง ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือสารพัดที่ใดมาก่อน

๔.๒ รับประกัน ๑ ปี นับจากวันที่กรรมการฯได้ตรวจรับถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อย

๔.๓ ในระยะเวลาประกัน หากเกิดความเสียหายอุปกรณ์ในส่วนที่เปลี่ยน ทางบริษัทฯ จะต้องเข้ามาตรวจและให้บริการเบื้องต้น ภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง


๔.๔ บริษัทฯ จะต้องส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ ภายใน ๖๐ วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายบวร นามสีอุ่น)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายภาคภูมิ โฉมสันเทียะ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(สิบเอกอติพงษ์ ใจกล้า)